

**Τεχνικές προδιαγραφές των fan Coil (κασετών οροφής)**

Τα fan Coil (κασέτα οροφής) θα πρέπει να ικανοποιούν τους παρακάτω όρους:

1. Κομπό περίβλημα που θα εφαρμόζει τέλεια σε κάθε οροφή χωρίς να προεξέχει και να μπορεί να συνδεθεί στις στάνταρ αναμονές .
2. Ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων υψηλής πίεσης με ανύψωση.
3. Κινητήρας ανεμιστήρα τουλάχιστον τριών ταχυτήτων.
4. Απόδοση ψύξης περίπου 4,5 KW
5. Απόδοση θέρμανσης περίπου 5 KW
6. Αναρρόφηση αέρα από το κάτω μέρος.
7. Τηλεχειριστήριο .
8. Η εγκατάσταση θα γίνει από το προσωπικό του νοσοκομείου.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των: **2.961,00 euro με το Φ.Π.Α.**